

**REGIONALE KANTOREN**

Aalst - Anderlecht - Eke - Geel - Hasselt - Leuven  
www.allintankservice.be

Eke, 23 april 2020

**Onze Ref: KLANTNUMMER: K191029**

**Dhr. Janssens Eddy  
Bruinsbroekstraat, 70  
1570 Galmaarden**

Geachte,

Wij danken u voor de vlotte samenwerking, en hebben het genoegen u het buitengebruikstelling attest te overhandigen:

**ATTEST**

**VLAREM-II wetgeving: Art. 5.17.2.12 & Art. 5.17.3.30 & Art. 6.5.5.5**

*§. Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, dient de houder geledigd, gereinigd en verwijderd te worden binnen een termijn van 36 maanden of zolang het conformiteitsattest geldig is, onverminderd de bepalingen van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten.*

*Wanneer het onmogelijk is om de houder te verwijderen dient binnen dezelfde termijn, in overleg met een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of met een bevoegd deskundige of voor de opslag van P3- en/of P4-producten bestemd voor de verwarming van gebouwen met een erkend technicus, de houder te worden geledigd, gereinigd en gevuld met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal. Hierbij dienen de nodige maatregelen getroffen te worden voor explosiebeveiliging en om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.*

Hierbij verklaart firma **All-in Tank Service NV**, dat de stookolietank, gelegen te :

**Bruinsbroekstraat, 70  
1570 Galmaarden**

met een inhoud van **5.000 liter**

werd gereinigd conform de huidige VLAREM-II wetgeving.  
werd buitengebruik gesteld met een inert materiaal, conform de huidige VLAREM-II wetgeving.

Datum van uitvoering: **21/04/20**

Onder leiding van een **erkend technicus: SV07853**  
Erkend ophaler afvalstoffen: 25212/E/2944

Aarzel niet ons te contacteren voor alle verdere inlichtingen die u wenst.

Met vriendelijke groeten,



**Stefaan Verschuere**  
All-in Tank Service NV  
Directeur