



Beter Zeker.

U. Ref.: O. Ref.: Verslagnr: 2014/14/11/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

- BTV Antwerpen, BTV Brabant-Wallon, BTV Brussel, BTV Hamaut, BTV Liège, BTV Limburg, BTV Namur / Luxemburg, BTV Oost-Vlaanderen, BTV Vlaams-Brabant, BTV West-Vlaanderen

ADRES INSTALLATIE: Poliersstraat 92 bus 3 2020 Oostkamp

EIGENAAR: Catherine Jasse

Adres:

OPDRACHTGEVER: Nicolas van Kuyt

Adres: Slijpschepweg 118 8400 Sijpe

INSTALLATEUR: J. Wrag

Adres:

BTW of IK: BE 0378 033 854

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 11/11/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (TR art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: appartement

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 11.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning: mono 230 v Bescherming van de aansluiting: 50 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 16 mm² Alg. schakelaar: type: 163A/03A

Type van de aardelektrode: lus (baten) - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1 Aantal eindstroombakken: 12 RA: 27,3 Ohm RI tot > 1 MChm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: zie schema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF KOTAS: Geen

Table with 2 columns: PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK, and rows for: gezien op, de aangestelde van de signatuur, naam, handtekening.





BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de oendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/11/2014 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEEDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr. naam, handtekening)




voor de Directeur,



XVB 5G16


Voor BTU KS 304
Staelens

PATERSONSTRAAT 92
 BUS 3
 8020 OOSTKAMP



DAKVERDIEPING

KS



APP. 92/3

6,68m²

Gelijkvloers

R