


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik!

Jodenstraat 4A, 3300 Tienen

woning, halfopen bebouwing

identificatiecode: 24107-G-DBA_2017012814/EP10426/A001/D05/SD001

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 19-10-2021

Handtekening:

STIJN VANHOOREN

SVEnergy
EP10426

Dit certificaat is geldig tot en met 19 oktober 2031.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

- ✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - ✓ Vloeren
 - ✓ Muren
 - ✓ Vensters
 - ✓ Dak
 - ✓ Andere constructiedelen
- ✓ Het K-peil (K20) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .
- ✓ Het risico op oververhitting is beperkt .
- ✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.
- ✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.
- ✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	11/05/2017
Datum einde van de werken	12/10/2021
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	1.980
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	96
Beschermd volume (m ³)	461
Verliesoppervlakte (m ²)	302
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	139
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	0,46
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,23
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	510
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20648453 / 20648455

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

STIJN VANHOOREN
SVEnergy
Bosstraat 68, 3012 Wilsele
EP10426 | 0819471044

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.