

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: **20180204-010-007** Datum onderzoek: **31/01/2018** Agent: **De Grave G.** HK: 31/01/2043 CFM: 1/1

ALGEMENE GEGEVENS


Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: Esperantostraat 64 ,8310 Assebroek
Opdrachtgever: Debels Steven , Esperantostraat 64 , 8310 Assebroek
Bedrijf: _____ Ond nr / IDnr: _____
Eigenaar: Debels Steven , Esperantostraat 64 , 8310 Assebroek
Type lokalen: Woning
Doel onderzoek: 271 - Controle onderzoek

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN-code/Zegel:	<u>0009377</u>	Continuïteitsmeting:	<u>ok</u>
Nominale spanning:	<u>230V mono</u>	ADS testknop:	<u>ok</u>
Hoofdbeveiliging:	<u>32A</u>	ADS foutlus:	<u>ok</u>
Voedingsleiding:	<u>2 x 10 mm2 VOB</u>	Bescherming RA OA:	<u>ok</u>
Elektrode type:	<u>Pen/Baren</u>	R isolatie:	<u>OK, > 0,5 MΩ</u>
Aantal borden:	<u>1</u>	R aarde:	<u>11 ohm</u>
Aantal stroombanen:	<u>23</u>	Schema's:	<u>ok</u>
Waarde ADS:	<u>300mA 63A</u>	Staat vast elektrisch materieel:	<u>ok</u>



TOELICHTING

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1 Geen

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op **31/01/2043** of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.


RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur:

De Grave G.



Datum vrijgave: 4/02/2018