




ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Brugredeneweg 32

EIGENAAR: De Vrijheid 6

Adres: Brugredeneweg 32

OPDRACHTGEVER: De Vrijheid 6

Adres: Brugredeneweg 32

INSTALLATEUR: De Vrijheid 6

Adres: Brugredeneweg 32

BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 1/10/88 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3/1/400 V Bescherming van de aansluiting groep 4 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 6 mm² Alg. schakelaar: type standaard

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 6; RA: 71 Ohm; RI tot 50 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: De installatie is conform de voorschriften van de wet van 10/10/87 en de wet van 12/10/87.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening [Handwritten Signature] De directeur, [Handwritten Signature]



ELEKTRICITEIT Neyens BVBA



Provincieweg 64B
8470 Gistel
059-27.63.22
0478-67.29.97

Algemene electriciteit-Domotica
Automatisatie - Toegangscontrole
PLC-Sturingen - Bordenbouw
BTW : BE 0831.491.027 HRO 53830

Reg.nr. 05.26.1.1

Rek. BE76 0688 9156 2995
BIC GKCCBEBB


FACTUUR

Naam : Dhr & Mvr Vanhoutte
Adres : Langelyssestraat 28
8470 Gistel
Tel :

luc.neyens1@telenet.be

Factuurdatum: 15/08/2011
Vervaldatum : 14/09/2011

Factuur nr.: 11325


Omschrijving	Aantal	E.P.	Subtotaal
Aanpassen en herkeuring elektrische installatie Brugsesteenweg 32 8460 Oudenburg	1	297,00	297,00
<i>Voldaan op 14/9/11</i> 			
Opgelet: Nieuw rekeningnummer			
Subtotaal			297,00 €
BTW 06%			17,82
Totaal			314,82 €

Volgens verklaring klant

Alle facturen zijn betaalbaar ten laatste 30 dagen na factuurdatum. De facturen niet betaald op de vervaldag geven aanleiding tot een intrest van 12% op jaarbasis zonder dat een ingebrekestelling nodig is. De schade vergoeding wegens wanbetaling binnen de gestelde termijn wordt forfaitair bepaald op 15% van het factuurbedrag met een minimum van 50 € . Alle geschillen worden door de rechtbank van Oostende beslecht.

De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier tot volledige betaling van de prijs door de klant .

Klachten moeten worden geformuleerd binnen de vijf dagen na ontvangst van de factuur en dit per aangetekend schrijven



Afgev. erkend organisme

1.1.17/2011

[Signature]

Verantw. uitvoering

1.1.17/2011

[Signature]


VANHOUTTE
BRUGGESTEEWEG 32
8460 OUDENBURG

Neyens Electriciteit bvba

Provincieweg 64B
8470 Gistel

Tel.: 0478/672.997

BE 0831.491.027



2p10 Licht Living Gang Slp Badk	2P10 Licht Garage Keuken Kelder Waspl WC	2P16 Stopc Living Slp Badk				
--	--	--	--	--	--	--

D

E

F

Differentieel 4P40 300	Differentieel 4P40 30	2P16 Stopc Living Keuken	2P16 Stopc Keuken Kelder waspl	2P16 Stopc Wasm
---------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------

A

B

C

Elektriciteit Neyens bvba

Provincieweg 64B

8470 Gistel (Moere)

Tel. 059/276322 GSM 0478/672997

BTW BE 0831.491.027

Installatieadres

Dhr Vanhoutte

Brugsesteenweg 32

8460 Oudenburg-Westkerke

Installatiedatum

Juni 2011