



**AIB-VINÇOTTE BELGIUM** vereniging zonder winstoogmerk  
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels  
 Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11  Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11  
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11  Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resf. Code: 6

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

Verlag nr.: / Lid nr.: Aanvrager:

Verantwoordelijke voor de werken:	Gegevens:	Installatie:	Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: <u>Delecluse</u> Schietbaan 39	Naam, Voornaam: <u>Delecluse</u> Schietbaan 39		
Ident. Kaart nr.: <u>Oostende</u>	Adres: <u>Schietbaan 39</u>		
BTW nr.: BE	Post nr. + stad: <u>89100 Oostende</u>		
	Tel: / /		

Basis van het onderzoek:  Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)  ARAB

<input checked="" type="checkbox"/> Art 27a	<input type="checkbox"/> ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input checked="" type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Wooneenheid
	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input checked="" type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> 2 Huishoudelijke werkeenheden
<input checked="" type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> periodiek	<input checked="" type="checkbox"/> controle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> 3 Gemeenschappelijke delen
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> verzwaring	<input type="checkbox"/> overdracht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> 4 Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN <u>54144</u>	<input checked="" type="checkbox"/> EAN niet meegegeven	<input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>32329122</u>	Meterstand dag: .....	nacht: .....
	Bescherming aansluiting (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	nr: .....	Meterstand: .....
Gegevens installatie	Nominale spanning: <input checked="" type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 3N400V	Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input checked="" type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> aardingslus <input checked="" type="checkbox"/> pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>5</u> X <u>10</u> mm <sup>2</sup> - Type: <u>VUB</u>	<input type="checkbox"/>	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>6.3</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden: <u>1</u>	Aantal eindstroombanen: <u>1</u>
Zie bijlage			

Metingen - testen - controles - verzegeling:

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Toestellen	<input checked="" type="checkbox"/> Materieel	<input checked="" type="checkbox"/> >/doorsnede	<input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand: <u>2</u> Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau: <u>1000</u> MΩ	<input type="checkbox"/> Controle foutlus	<input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit <input checked="" type="checkbox"/> Test DSI			
Differentieelstroominrichting: <input checked="" type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> was verzegeld <input type="checkbox"/> was niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	Visum DNB:
Inbreuken Bestaande installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	Aangestelde DNB: Naam:
Opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	Visum:

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.

De bestaande installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:  
 vóór 09/06/2007  
 • door hetzelfde erkend organisme (\*\*)  
 (\*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agentbezoeker: Brunal Voor de directeur generaal: Handtekening

Naam: ..... Agent pr.: 1127 Datum: 09/06/2007

Aantal bijlagen:  Situatieschema(s): .....  Eéndraadschema(s): .....

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
 (\*\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.