



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
AV Wallonie : Tel.: 081 432 611
Code PC Resi. 4

Form containing personal data and contact information: Naam, Voornaam: Bernoens; BTW nr: Koppoortvelden 4; Stroomleverancier: EANDI; VERSLAG nr: 20200782; Lid nr: ; Installatie: Naam: Janssens; Adres: Nieuw 8, Mechelen; Datum onderzoek: 31/10/2006; Eigenaar of aangestelde: Tel.: ; Naam, Voornaam: Janssens; Adres: Pans 35; Aanvrager: Bonheids.

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI art. 86 87 88 95 ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type:
Omschrijving aansluiting: Overloop Kabeltype: EXB Doorsnede: 4 x 10 mm²
Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12
Type aardelektrode: h Spreidingsweerstand: 30 Ohms Algemeen isolatieniveau: 10 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag.

Table with 4 columns and 2 rows containing handwritten entries: 40A / 300 m A, 40A / 30 m A.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)
Jan

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 25/ evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS - NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór 31/10/2031 opnieuw gekeurd worden.
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:
Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening