

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Onderstraat 4, 1750 Lennik

woning, halfopen bebouwing

identificatiecode: 23104-G-2015_3534/EP06050/A001/D01/SD001

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 18-08-2020

Handtekening:

io PE

FILIP VANDERLINDEN

TOPCO
EP06050

Dit certificaat is geldig tot en met 28 april 2027.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil



Het E-peil voldoet.

E59

Eis
E60

BEN
E30

Andere eisen



Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:

Vloeren

Muren

Vensters

Dak

Andere constructiedelen



Het K-peil (K38) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.



De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	03/06/2015
Datum einde van de werken	28/04/2017
Datum ingebruikname	08/05/2017
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	21.802
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	101
Beschermd volume (m ³)	696
Verliesoppervlakte (m ²)	426
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	220
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	3,34
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,46
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	3.910
Gebouw-id / gebouweenheid-id	19244040 / 19244138

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

FILIP VANDERLINDEN
TOPCO
BERGESTRAAT 49 3, 9550 HERZELE
EPO6050 | 0861098001

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.