

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

Gelrode

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 325/11208

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: St-Barbarastraat 3
3000 Leuven

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Boulet N.V.

Adres: Overhaemlaan 48-Tongerlen

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: BE 0430.549.566

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 08-12-2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

~~AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 270bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorsehr. DNB)~~

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid~~ Type der lokalen: App. p 109

Begin werken: Fundering ~~voor~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voor~~ na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art 86

Aansluiting: Spanning 230 m ono V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 60A-300mA

Type van de aardelektrode: baren - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 11; RA: NG Ohm; RI tot > 1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: - Details zie schema algemene paradij gebouwd

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

- nota: - schema's in bijlage
- beschamer in afwerking
- borden in afwerking
- toestellen nog 6 plaatsen
- aarding 3 zie verslag Vincotte N: 86953
- verlichting in afwerking

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op Jelle Bertels

de aangestelde van de stroomverdelers naam: _____

handtekening: 08/12/11

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 08-12-2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening 325 Cuypers J.

De directeur,

