

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma naam: All-in TankService n.v./s.a. straat en nummer: Sluis 2 bus 4 postcode en gemeente: 9810 Eke tel.: 0800 11 206 gsm: web: www.allintankservice.be email: info@allintankservice.be ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0881.597.861		volgnummer attest: 0310K-0562830 technicus voornaam en naam: gilisyvo erkenningsnr.: sv05003 datum controle: 03/04/2025
--	--	--

klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming	adres opslagtank indien verschillend van klant naam contactpersoon: Dhr. Marchal André straat en nummer: Diestersteenweg 114 postcode en gemeente: 3293 Kaggevinne tel.: +32 (0)13/336098 gsm: +32 (0)492/418439 email: daireenandre@hotmail.com
---	---

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld ☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) inhoud (l): 5000 ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		onderneming ☐ ingedeeld ☐ klasse 3 (vanaf 100kg) inhoud (l): ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☒ ondergronds ☐ groeve ☐ bovengronds ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere		☒ cilindrisch ☒ staal (enkelwandig) ☐ rond ☐ staal (dubbelwandig) ☐ parallellepipedum ☐ roestvast staal ☐ ovaal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: 31/07/1995		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:		☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van merk de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: 25 norm: inhoud (l):	fabricagenummer: ☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring: diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: 03/04/2025 ☒ niet aanwezig

visuele controle					
toezichtspuit/mangat ☒ aanwezig staat toezichtspuit ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig dichtheid toezichtspuit ☒ ok ☐ niet ok staat deksel ☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en ☒ aanwezig ☒ ok ☐ niet ok terugvoerleiding ☐ niet aanwezig stookoliefilter ☒ aanwezig ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig andere toebehoren:				
inkuiping ☐ aanwezig verontreiniging ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig waterdicht ☐ ok ☐ niet ok ☒ n.v.t. koolwaterstofdicht ☐ ok ☐ niet ok algemene staat ☐ ok ☐ niet ok	opslagtank staat wanden (schildering, isolatie,...) ☒ ok ☐ niet ok algemene staat tank ☒ ok ☐ niet ok zichtbare verontreiniging rond tank ☐ ja ☒ nee organoleptische verontreiniging ☐ ja ☒ nee				
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☒ ok ☐ niet ok			opmerkingen:		
groeve / prefabconstr. / andere ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok			opmerkingen:		