

Resultaten asbestanalyse

Asbestlaboratorium

Disoma
Krommewege 31A
9990
Maldegem
België

Klant

Steven Vandenkerckhove
VDKEURGROEP
Forelstraat 5
Oostkamp
8020
België

Analysegegevens

Analyse identificatienummer: **331226**
De analyse is aangemeld op **20-02-2026**
De analyse is uitgevoerd op **23-02-2026**
Het rapport is opgemaakt op **23-02-2026**

Technisch verantwoordelijke,
Thomas Maeyaert



Alle beproevingen worden uitgevoerd onder erkenning van FOD WASO en volgens de norm NEN5896 (bepaling van asbest in bouw-, constructie- en isolatiematerialen). De gerapporteerde kwantitatieve schattingen vallen niet onder deze FOD WASO erkenning.

Disoma garandeert dat bovenstaande tests uitgevoerd werden volgens de geldende norm en onder Belac-accreditatie (ISO 17025, 409-TEST).

Dit rapport mag niet worden gereproduceerd, tenzij in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van het labo. De resultaten vermeld in dit verslag hebben enkel betrekking op de beproefde producten zoals aangeleverd door de klant en interpretatie van de resultaten dient door de klant te gebeuren. Disoma draagt geen verantwoordelijkheid voor de representeerbaarheid van de resultaten wanneer een deelmonster werd aangeleverd door de klant.

Conform IP2 titel '5.9.3 Laboanalyse met polarisatiemicroscoop' worden analyseverslagen -voor materialen met bindmiddel of gips - verkregen na analyse onder PLM van 2 preparaten van het rechtstreeks opgelost materiaal in RI-vloeistof

BEPROEVINGEN

Asbestanalyse

Identificatie aanvraag : Karel Van Manderstraat 18 Brugge

• • • • •

MONSTER 1 : Niet asbesthoudend

Monstercode : MM1

Soort materiaal : PW (muren)

Toelichting/ locatie :

.....

MONSTER 2 : Asbesthoudend - Chrysotiel (2 - 5%)

Monstercode : MM2

Soort materiaal : Onderdak (hoofddak)

Toelichting/ locatie :

MONSTER 2: Nihilist

MONSTER 3 : Niet asbesthoudend

Monstercode : MM3

Soort materiaal : Roofing (platte dak)

Toelichting/ locatie :

MONSTER 4: Nihilism

MONSTER 4 : Niet asbesthoudend

Monstercode : MM4
Court material : 6

Soort materiaal : Cementering (muren)

Toelichting/ locatie :