



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Ondergrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle: 15/1/2031

Datum keuring: 15/01/2026

Inspecteur: Steve Maes

ID-label: Oudebaan 366 STKO

Merk en type meettoestel: Testo 312-4

Serienummer: 62244688

Datum verslag: 15/01/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam

Oudebaan

Huisnummer

366

Busnummer

Postcode

3000

Gemeente

LEUVEN

Land

België

Mentor:
Klantreferentie:

Eigenaar

Naam

Vander Straeten

Straatnaam

Oudebaan

Huisnummer

366

Busnummer

Postcode

3000

Gemeente

LEUVEN

Land

België

Installateur

Naam

-

BTW nr.

-

Telefoonnummer

E-mail

-

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir

Niet toegankelijk ondergronds

Type reservoir

Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg

Inhoud reservoir

<=5000 L

Datum plaatsing

voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit

Dichtheid toezichtspuit

Vervuiling rond tank

Staat deksel

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐

LEIDINGEN

Staat terugvoerleiding

Stookoliefilter

Lekt stookoliefilter

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐

RESERVOIR

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☒	☐

ACCESSOIRES**PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)**

Peillat

☐

☒

☒

☐

Mechanisch

☐

☒

☒

☐

Pneumatisch

☒

☐

☒

☐

Ultrasoon

☐

☒

☒

☐

Fluit

☒

☐

☒

☐

☐☒☒☐Vloeistof

☐

☒

☒

☐

☐☒☒☐☐☒☒☐☐☒☒☐☒☐☒☐**TESTEN**

Water- en slibbemonstering

☒

☐

Dichtheidscontrole: Onderdruk

☒

☐

Potentiaalmeting

☒

☐

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk

☐

☐

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, wordt binnen een termijn van 36 maanden de houder geledigd, gereinigd en verwijderd met behoud van de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Nota: tank afgekoppeld van de verwarmingsketel.

OK

NOK

Opmerkingen

Drukverlies 0 mbar/h

Potential -533,9mV

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): ☐

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Steve Maes (erkeningsnummer SV 06346)



Steve Maes - ACEG 92

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

ORIGINEEL













