

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 29/03/2022 **Uitgiftedatum verslag:** 30/03/2022
Verslagnummer: 0508-220329-01

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 011 42 18 34 E: btv.limburg@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0508

Identificatie van derden:

Opdrachtgever
Adres:
Naam eigenaar, uitbater of beheerder
Adres:
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: Onbekend
Adres: ,
BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam
Adres: BOSSTRAAT 152, 3500 HASSELT
EAN- code:
Nummer teller: 48 916 436
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Studenten koten

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020, Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

RE06_02-08_01-15 09/20

Verslagnummer 0508-220329-01



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 4 x 6 mm²

Type aardelektrode: Onbekend

Aantal borden: 19

Nominale waarde bescherming aansluiting: 30A

Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 3 + 2 + 15 + 12 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Zie stroombaanschema's en situatieplannen



Document met uitwendige invloeden: Zie bijlage

Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: Zie bijlage

Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld

Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld

Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Andere gegevens: /

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 22 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 1 MOhm

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

- 1 Wegens het ontbreken van het verslag van de gelijkvormigheidscontrole van de volledige installatie is een nieuwe gelijkvormigheidscontrole uitgevoerd.

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 29/03/2027



RE06_02-08_01-15 09/20

Verslagnummer 0508-220329-01



Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0508 i.o. van de technisch directeur

30/03/22 14:17

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

RE06_02-08_01-15 09/20

Verslagnummer 0508-220329-01

