



☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

Inrichtingen van : *De Van der Meer*
Plaats van onderzoek : *Molenwielstraat lot 6 - 9030 Melle*
Installateur : *NV Electra Deleere - Molenwielstraat 106 A - 9030 Melle*
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : *Woonwielhuis NB* Stroomleveraar :
Agent-Onderzoeker : *W. Van der Meer* Datum van onderzoek : *09/02/06*

- Bedrijfsspanning	<i>2,731V</i>	- Beschrijving van de stroombanen :
- Doorsnede voedingskabel	<i>LVV04x16</i>	<i>na 63A0,3AA</i>
- Algemene bescherming	<i>Box 63A</i>	<i>8out 16A2P</i>
- Type algemene schakelaar	<i>6'out</i>	<i>8out 20A2P</i>
- Type aardelektrode(s)	<i>bus</i>	<i>1out 6A2P</i>
- Aardspreidingsweerstand	<i>4,4A</i>	<i>1out 15A2P</i>
- Algemene isoleringsweerstand	<i>5MΩ</i>	<i>na 63A0,03AA</i>
- Aantal borden en eindstroombanen	<i>1-18</i>	<i>3out 20A2P</i>
- Algemene differentieelschakelaar	<i>63A0,3AA</i>	<i>1out 16A2P</i>
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<i>63A0,03AA</i>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

geen

note: bovenvermelde inbreuken; de draad, bus, busken, verlichtingsarmen, C.V., gasstellen, waterstellen zijn nog niet geïnspecteerd

De elektrische installatie werd *conform* bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op *09/02/2031*

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum : / /