



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme  
Marktplaats 1/3  
1740 Ternat  
Tel: 02 582 62 32  
Email: info@housecheck.be

Origineel verslag

## Controlebezoek – Periodiek [Hfst 6.5]

### Conform

**Inspecteur:** Kevin Meesdom

**Verslagnummer:** 04/12042022/11297/2/1

**Dit attest vervangt:** 04/12042022/11297/2/2

### Algemeen

**Adres controle:**

**Straat + nummer:**

Vosstraat 11, 2140, Antwerpen (België)

(1ste verdiep rechts)

**De fundering dateert van:** Voor 1 oktober 1981

**Type:** Controlebezoek – Periodiek [Hfst 6.5]

**Bijkomende categorie:**

**Datum van de keuring:** 12/04/2022

**Eigenaar:** Goossens Vic

**Installateur:**

**BTW installateur:**

**Type lokalen:** Appartement

**Afwijking:**

[Huishoudelijke installatie oud AREI [Afd 8.2.2]]



### Elektrische installatie

**Netbeheer:** Fluvius Antwerpen

**Nominale spanning:** 230V - AC

**Nominale stroom aansluitbeveiliging:** 40A

**Voedingskabel hoofdbord:** VOB 2 X 10 mm<sup>2</sup>

**Type aarding:** Staven

**Staat van vast of vast opgesteld elektrisch materieel:**

OK

**EAN:**

**Teller Nr:** 5958670

**Dagindex:** 49726

**Nachtindex:** -

**Aardingsweerstand:** 26,5 Ohm(mli)

**Minimale isolatieweerstand:** 1,27 MOhm

**Aantal borden:** 1

**Aantal kringen:** 14

**Rechtstreekse aanraking:** OK

**Onrechtstreekse aanraking:** OK

**Controle van de foutlussen:** OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders van de contactdozen: OK

Continuïteit van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats staat van vast of vast opgesteld van de klasse I: OK

Controle van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I: OK

### Automaten/zekeringen

| Type                     | Automaat | Automaat | Automaat |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| Aantal kringen           | 7        | 5        | 2        |
| Nominale stroom          | 16       | 10       | 20       |
| Aantal polen             | 2        | 2        | 2        |
| Sectie(mm <sup>2</sup> ) | 2.5      | 1.5      | 2.5      |
| Controle                 | Ok       | Ok       | Ok       |

### Differentieelschakelaars

|                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| mA                 | 300   | 30    |
| Nominale stroom(A) | 40    | 40    |
| I <sub>2t</sub>    | 3000A | 3000A |
| Type               | A     | A     |
| Beveiligde kringen | 10    | 5     |
| Test               | Ok    | Ok    |

### Besluit

- Het eendraadsschema en situatieplan werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van boek 1 van het KB 08/09/2019 inzake de installaties op laagspanning en zeer lage spanning. Het volgende controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit boek voorgeschreven termijn van 25jaar: 12/04/2047

**Handtekening klant**

**Handtekening inspecteur**



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme  
Marktplaats 1/3  
1740 Ternat  
Tel: 02 582 62 32  
Email: info@housecheck.be

Origineel verslag

## Inbreuken

### Opmerkingen

- De woning is bemeumeld. Het kan zijn dat niet alle onderdelen gecontroleerd zijn.
- 1. Het controlebezoek heeft ook als doel het dossier van de elektrische installatie opnieuw te vervolledigen.
- 2. De eigenaar, beheerder of uitbater is verplicht om de periodieke controles van de elektrische installatie te laten uitvoeren.
- 3. Deel 8 van het Arei is van toepassing: Ja.
- 4. De controleverslagen die aanwezig zijn, moeten in het dossier van de elektrische installatie aanwezig zijn.

### Raadgeving

Het verslag van het controlebezoek herinnert aan de volgende verplichtingen:

- De verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden.
- De met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- Wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme  
Marktplaats 1/3  
1740 Ternat  
Tel: 02 582 62 32  
Email: [info@housecheck.be](mailto:info@housecheck.be)

Origineel verslag

## Voorgevel




## Elektrisch bord





House Check VZW - Erkend keuringsorganisme  
Marktplaatsplein 1/3  
1740 Ternat  
Tel: 02 582 62 32  
Email: info@housecheck.be

Origineel verslag



Schetsen

Eendraadsschema en situatieplan



Andere



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme  
Marktplaats 1/3  
1740 Ternat  
Tel: 02 582 62 32  
Email: info@housecheck.be

Origineel verslag

