

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslagnummer : 116100659

Eigenaar: Poulain

Opdrachtgever:

2303

Van Eesbeek Geert Electric
Chaussée De Renaix 34
7750 Russeignies

Datum onderzoek : 02 augustus 2017

Installatie ID: 216100290

Plaats van het onderzoek:

Ponnetestraat 58
9600 Ronse

I. Algemene beschrijving en kenmerken

Aard van het onderzoek Wooneenheid
Aantal voedingskabels VOB 3X
Voedingskabelsectie 6 mm²
Spanning 3 x 230
Aantal borden 4
Aantal kringen (eindstroombanen) 39
Elektrische installatie (Bouwjaar) na 1/10/1981
Type aardelektrode Pennen
Beschrijving van de installatie Volgens schema

Aansluiting Max 40 A
Differentieel type A
Differentieel ?I 300 mA
Differentieel, Aantal polen 4
Differentieel, In 40 A
Arei artikel art. 86

II. Uitgevoerde controles

Gelijkvormigheidsonderzoek : AREI art. 270

Gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische laagspanningsinstallatie.

Keuring volgens instructie IN 7, gebruikmakend van checklist DS63.

III. Vaststellingen tijdens de inspectie

Zie inbreuken en nota's in bijlage

IV. Metingen

Aardverspreidingsweerstand (Re) 16,8 Ohm
Isolatiweerstand (Ri) 0,500 Mohm

V. Besluit

- A De installatie is conform en de algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op de vervaldatum van dit proces-verbaal (volgens het desbetreffende AREI art. 271), alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.
Vervaldatum van dit PV is 25 jaar na datum van onderzoek.

Schema's afgestempeld, ondertekend en toegevoegd aan deze keuring : Ja

VI. Mededelingen

- De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
- Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
- Raadgevingen voor de eigenaar/beheerder/huurder:
 - 3.1 Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaart te worden in het dossier van de elektrische installatie.
 - 3.2 In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
 - 3.3 Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Federale Overheid afdeling Energie onmiddellijk ingelicht te worden.

DE AGENT ONDERZOEKER
Jens Coesens

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno